

## ***Eigenkontrolle und Wartung von Abscheideranlagen***

### **1. Eigenkontrolle**

Die Funktionsfähigkeit der Abscheideranlage ist **monatlich** durch einen **Sachkundigen** zu kontrollieren. Sachkundige sind Personen des Betreibers oder beauftragte Dritte, die durch einen entsprechenden Lehrgang (z.B. bei der Industrie- und Handelskammer, bei Sachverständigen-Organisationen etc.) die Sachkunde erworben haben.

### **2. Wartung**

Die Abscheideranlage ist **halbjährlich** entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch einen **Sachkundigen oder durch einen Fachkundigen**, mit dem ein Wartungsvertrag abgeschlossen wird, zu warten. Ein Nachweis der Sachkunde bzw. eine Kopie des Wartungsvertrages mit dem Fachkundigen ist dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

Fachkundige sind Mitarbeiter betreiberunabhängiger Betriebe, Sachverständige etc., die nachweislich über die erforderlichen Fachkenntnisse sowie die Geräte zur Prüfung von Abscheideranlagen verfügen.

### **3. Generalinspektion**

Die Abscheideranlage und deren Zulauf- und Verbindungsleitungen sind in regelmäßigen Abständen von höchstens **fünf** Jahren nach vorheriger Komplettentleerung und Reinigung durch einen **Fachkundigen** auf ihren ordnungsgemäßen Zustand, sachgemäßen Betrieb und **Dichtheit** zu prüfen.

Das Protokoll der durchgeführten Generalinspektion einschließlich der **Dichtheitsprüfung der Zulauf- und Verbindungsleitungen** ist dem Wasserwirtschaftsamt zu übersenden.

### **4. Betriebstagebuch**

Es ist ein Betriebstagebuch zu führen, in dem die Ergebnisse der Eigenkontrolle, der Wartungen und Generalinspektionen, die Entsorgung entnommener Inhaltsstoffe sowie die Beseitigung evtl. festgestellter Mängel zu dokumentieren sind. Dieses ist dem Wasserwirtschaftsamt auf Verlangen vorzulegen.

# Sach- und Fachkundige für Abscheideranlagen

Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig. Sie enthält lediglich eine Auswahl an Firmen, die - soweit uns bekannt - im Landkreis Böblingen tätig sind und ihre Qualifikation nachgewiesen haben.

Weitere Adressen sind im Internet abrufbar, z.B. auf der Seite der LGA / TÜV Rheinland unter

[http://lga.de/tuv/de/produkte/produkte\\_abscheidetechnik.shtml](http://lga.de/tuv/de/produkte/produkte_abscheidetechnik.shtml).

<b>AbscheiderWerkstatt.de ★</b> <b>GmbH &amp; Co. KG</b> Monbachstr. 83/2 75378 Bad Liebenzell Tel. 0 70 52 / 92 32 70 Fax 0 70 52 / 93 53 01	<b>AbscheiderWerkstatt-GmbH ★</b> Obere Römerstr. 14 94527 Aholming Tel. 0 99 38 / 91 94 291 Fax 0 99 38 / 91 96 11	<b>Holger Bauer ★</b> Teckstr. 39 73107 Eschenbach Tel. 0 71 61 / 94 15 47 Fax 0 71 61 / 94 15 48
<b>Baumgärtner &amp; Walz GmbH ★</b> Rossbergstr. 34 70794 Filderstadt Tel. 0 71 58 / 70 92 16 Fax 0 71 58 / 70 92 17	<b>BBU Beratungsges. Umwelts.</b> Im Mühlrain 29 71364 Winnenden Tel. 0 71 95 / 17 85 19 Fax 0 71 95 / 17 85 52	<b>BEB Entsorgung GmbH ★</b> Im Gemminger Feld 11 75031 Eppingen-Kleingartach Tel. 0 71 38 / 96 03 0 Fax 0 71 38 / 96 03 50
<b>Börder GmbH ★</b> Unterer Staffelsweg 6 56743 Mendig Tel. 0 26 52 / 97 11 0 Fax 0 26 52 / 97 11 79	<b>Jens Dumke WDE ★</b> Tonbachstr. 10 72270 Baiersbronn Tel. 0 74 42 / 41 38 Fax 0 74 42 / 12 05 69	<b>F.K.M. Buster GmbH</b> Holländer Str. 18 68219 Mannheim Tel. 06 21 / 80 44 80 Fax 06 21 / 80 44 844
<b>Hermann GmbH ★</b> Reutlinger Str. 13-15 75179 Pforzheim Tel. 0 72 31 / 14 54 90 Fax 0 72 31 / 14 54 955	<b>IWS Bernd Kuhnle ★</b> Wittlinger Str. 5 72574 Bad Urach Tel. 0 71 25 / 40 85 93 Fax 0 71 25 / 40 86 05	<b>Kanal Schäfer Umweltechnik</b> Hummelbühl 9 71522 Backnang Tel. 0 71 91 / 36 66 40 Fax 0 71 91 / 36 66 44
<b>Kappler Umweltser. GmbH ★</b> Baienfurter Str. 3 88255 Baidt Tel. 0 75 02 / 94 09 0 Fax 0 75 02 / 20 37	<b>Kummetat GmbH &amp; Co. KG ★</b> Untere Röde 15 36466 Dermbach Tel. 03 69 64 / 86 89 90	<b>Nehlsen-Plump GmbH &amp; Co.KG</b> Hummelbühl 4 71522 Backnang Tel. 0 71 91 / 96 44 0 Fax 0 71 91 / 96 44 46
<b>Remondis Industrie Service</b> Salmengrundstr. 4 77866 Rheinau Tel. 0 78 44 / 91 90 33 Fax 0 78 44 / 91 90 60	<b>Schaal &amp; Müller GmbH</b> Benzstr. 2 71254 Ditzingen Tel. 0 71 56 / 93 50 0 Fax 0 71 56 / 32 66 0	<b>Walther Stein Ingenieurbüro ★</b> Akazienstr. 10 67459 Böhl-Iggelheim Tel. 0 63 24 / 96 96 73 Fax: 0 63 24 / 96 96 75
<b>UTec Schade ★</b> Robert-Bosch-Str. 5/1 72654 Neckartenzlingen Tel. 0 71 27 / 59 65 8 Fax 0 71 27 / 95 34 35	<b>Umweltberatung Winkelhardt ★</b> Beethovenstr. 8 45529 Hattingen Tel. 0 23 24 / 3 95 58 20 Fax 0 23 24 / 3 95 58 29	

Die mit ★ gekennzeichneten Firmen/Personen führen neben der Wartung auch die Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung nach DIN EN 858 und DIN 1999-100 durch.